



Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное бюджетное учреждение  
«Государственный региональный центр стандартизации,  
метрологии и испытаний в Красноярском крае»

RA.RU. 311479

регистрационный номер аттестата аккредитации



КРАСНОЯРСКИЙ  
**ЦСМ**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о поверке**

**№ 043002351**

Действительно до «23» апреля 2026 г.

Средство измерений

Трансформатор тока ТОЛ-СВЭЛ-10-1 УХЛ2 рег. № 42663-09

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

(если в состав средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

отсутствует

серия и номер знака предыдущей поверки (если серия и номер имеются)

заводской номер (номера)

1251818

поверено КТТ 200/5; КТ 0,5/10Р; S<sub>ном</sub> = 10/15 ВА

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если это предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с

ГОСТ 8.217-2003 "Государственная система обеспечения единства

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки"

с применением эталонов:

Государственный эталон единицы коэффициента и угла масштабного

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии)

преобразования синусоидального тока 2 разряда в диапазоне значений (5...5000) А/5 А,

разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

рег. №3.1.ЗАШ.0420.2015 (трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-5000.5 № 19-05);

прибор сравнения, тип КНТ-03, № 81-05.

при следующих значениях влияющих факторов:

температура окружающего воздуха +22 °С;

приводится перечень влияющих факторов,

относительная влажность 33%; атмосферное давление 741 мм рт. ст.

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной ( периодической ) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Знак поверки



Начальник отдела

должность руководителя подразделения

Поверитель

Дата поверки

«24» апреля 2018 г.

*Самонин*  
подпись

А. В. Самонин

инициалы, фамилия

А. И. Ляпунов

инициалы, фамилия



ЦСМ

СЕРТИФИКАТ

РОСС RU ФК48 К00153

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

ГОСТ Р 54934-2012/

ОHSAS 18001:2007

Система менеджмента качества сертифицирована с декабря 2010г.  
Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья  
сертифицирована с декабря 2013г.

231150

Владелец средства измерений

ООО "Торговый Дом "ЭЛЕКТРУМ", ИНН 2460243359

Заявка № КРУ000018154 от 20.04.2018

ФБУ «Красноярский ЦСМ», 660064, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1А  
тел.: 8 (391) 236-30-80 (многоканальный), факс: 8 (391) 236-12-94,  
e-mail: [csm@krasesm.ru](mailto:csm@krasesm.ru), [www.krasesm.ru](http://www.krasesm.ru)